

水質基準適用事業場

1. 産業系施設（令別表第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号）を設置する工場または事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設 号番号 (設置数)
				1日あたりの 使用時間	使用時間 間隔	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	昭和電工（株）小山事業所	小山市犬塚1-480	アルミニウム合金製造施設	24	連続	30	11760	H22.8.31	1.6	10	12(4)

3. その他の施設（令別表第二第16号・第17号・第18号・第19号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設 号番号 (設置数)
				1日あたりの 使用時間	使用時間 間隔	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	足利市水処理センター	足利市鶴木町183-3	下水道終末処理施設	24	連続	30	70280	H22.7.21	0.00087	10	15(1), 18(1)