

令和7(2025)年4月～6月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●4月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
4月1日	46.4	87.8	0	7	8	7	0	0	0	0
2日	88.4	87.8	0	6	1	7	0	0	0	0
3日	88.4	87.8	0	6	0	7	0	0	0	0
4日	88.4	87.7	0	6	0	6	0	0	0	0
5日	88.4	87.8	0	5	1	7	0	0	0	0
6日	88.4	87.8	0	4	0	7	0	0	0	0
7日	87.4	87.7	0	5	1	7	0	0	0	0
8日	88.4	87.7	0	5	0	7	0	0	0	0
9日	88.4	55.4	0	2	0	7	0	0	0	0
10日	88.0	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
11日	87.7	0.0	0	****	13	****	0	****	0	****
12日	88.4	0.0	0	****	12	****	0	****	0	****
13日	88.4	0.0	0	****	14	****	0	****	0	****
14日	88.4	0.0	0	****	12	****	0	****	0	****
15日	88.4	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
16日	88.4	37.3	0	2	10	29	0	0	0	0
17日	88.4	87.7	0	8	9	7	0	0	0	0
18日	88.4	87.8	0	6	6	7	0	0	0	0
19日	88.4	87.8	0	5	4	7	0	0	0	0
20日	88.4	87.8	0	4	8	7	0	0	0	0
21日	88.4	87.7	0	4	10	7	0	0	0	0
22日	88.4	87.7	0	4	11	8	0	0	0	0
23日	88.4	87.7	0	3	12	7	0	0	0	0
24日	88.4	87.7	0	1	11	8	0	0	0	0
25日	36.1	87.7	0	0	11	8	2	0	0	0
26日	0.0	87.7	****	0	****	7	****	0	****	0
27日	0.0	87.7	****	0	****	7	****	0	****	0
28日	0.0	87.7	****	0	****	8	****	0	****	0
29日	0.0	87.7	****	0	****	8	****	0	****	0
30日	0.0	87.7	****	2	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	2,113.6	2,022.9	0	4	7	8	0	0	0	0
最大値	88.4	87.8	0	8	14	29	2	0	0	0
最小値	36.1	37.3	0	0	0	6	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●5月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
5月1日	42.5	87.7	0	4	12	7	0	0	0	0
2日	88.4	87.7	0	4	11	7	0	0	0	0
3日	88.4	37.4	0	2	9	8	0	0	0	0
4日	88.4	0.0	0	****	9	****	0	****	0	****
5日	88.4	0.0	0	****	11	****	1	****	0	****
6日	88.4	0.0	0	****	13	****	0	****	0	****
7日	88.4	0.0	0	****	12	****	0	****	0	****
8日	88.4	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
9日	88.4	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
10日	88.4	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
11日	88.4	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
12日	88.4	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
13日	88.4	0.0	0	****	7	****	0	****	0	****
14日	88.4	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
15日	88.4	31.4	0	3	6	31	0	0	0	0
16日	88.4	87.8	0	10	6	8	0	0	0	0
17日	88.4	87.8	0	12	8	7	0	0	0	0
18日	88.4	87.8	0	9	5	8	0	0	0	0
19日	88.4	87.7	0	7	8	7	0	0	0	0
20日	88.4	87.7	0	8	6	7	0	0	0	0
21日	88.4	87.8	0	7	2	8	0	0	0	0
22日	88.4	87.7	0	4	10	8	1	0	0	0
23日	88.4	87.8	0	2	20	8	3	0	0	0
24日	33.4	87.7	0	3	21	7	3	0	0	0
25日	0.0	87.7	****	3	****	7	****	0	****	0
26日	0.0	87.7	****	3	****	7	****	0	****	0
27日	0.0	87.8	****	4	****	7	****	0	****	0
28日	0.0	27.4	****	1	****	13	****	0	****	0
29日	45.4	0	0	****	8	****	1	****	0	****
30日	88.4	0	0	****	12	****	0	****	0	****
31日	88.4	0	0	****	12	****	0	****	0	****
平均(合計)	2,242.9	1,324.6	0	5	10	9	0	0	0	0
最大値	88.4	87.8	0	12	21	31	3	0	0	0
最小値	33.4	27.4	0	1	2	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●6月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm ³)	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
6月1日	88.3	0.0	0	****	11	****	0	****	0	****
2日	88.3	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
3日	88.4	0.0	0	****	10	****	0	****	0	****
4日	88.4	45.1	0	5	10	24	0	0	0	0
5日	84.0	87.7	0	9	12	8	1	0	0	0
6日	80.3	87.8	0	4	12	8	0	0	0	0
7日	80.3	87.7	0	2	10	8	0	0	0	0
8日	80.3	87.6	0	6	11	9	0	0	0	0
9日	80.3	37.5	0	2	11	9	0	0	0	0
10日	80.3	30.6	1	2	15	20	0	0	0	0
11日	80.3	83.5	0	7	16	8	0	0	0	0
12日	82.6	59.0	0	4	15	7	0	0	0	0
13日	87.3	0.0	0	****	16	****	2	****	0	****
14日	88.3	0.0	0	****	17	****	2	****	0	****
15日	88.3	0.0	0	****	16	****	2	****	0	****
16日	87.3	0.0	0	****	13	****	0	****	0	****
17日	88.3	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
18日	87.7	0.0	0	****	6	****	0	****	0	****
19日	87.6	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
20日	88.3	0.0	1	****	9	****	0	****	0	****
21日	88.3	0.0	0	****	8	****	0	****	0	****
22日	88.3	0.0	0	****	7	****	0	****	0	****
23日	84.1	0.0	1	****	11	****	0	****	0	****
24日	88.3	0.0	1	****	12	****	0	****	0	****
25日	88.3	0.0	1	****	11	****	0	****	0	****
26日	88.3	32.7	0	2	13	35	0	0	0	0
27日	88.3	85.8	0	8	13	10	1	0	0	0
28日	88.3	84.0	0	4	12	12	1	0	0	0
29日	88.3	87.7	0	10	12	9	1	0	0	0
30日	88.3	87.7	0	10	11	9	0	0	0	0
平均(合計)	2,583.7	984.4	0	5	12	13	0	0	0	0
最大値	88.4	87.8	1	10	17	35	2	0	0	0
最小値	80.3	30.6	0	2	6	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中