

回 答 書

入札件名：鬼怒川上流流域下水道県央浄化センターで使用する電力

栃木県下水道管理事務所

	質 問	回 答
1	計量日が1日以外の施設様は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となります。ご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。
2	計量日が1日以外の施設を含むご案件について弊社とのご請求回数が13回になりますがご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。
3	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	電子入札の場合は日付の入力欄はなく、自動的に入力日になります。 紙入札の場合は、入札参加資格確認通知日から入札書提出期限までの日付にしてください。
4	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。（力率割引を考慮する）	仕様書3(2)のとおりです。 (力率85%)
5	入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。	税込みの単価で積算してください。
6	入札算定額の各計算過程における端数処理について指定はありますか。	仕様書 別紙No.1 注3及び入札説明書5(5)のとおり。
7	毎月のお支払いについて、弊社では「銀行振込」でのお支払いのみとなりますがご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。
8	請求書は紙請求書を郵送いたします。請求書の到着は毎月15日前後、また長期連休時に20日頃になる可能性がございますがよろしいでしょうか。（到着前の確定金額の提示はできません）	了承します。
9	発行される請求書につきましてはすべて【税込】単価の記載となりますがご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。
10	契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせていただきますがご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。
11	請求書の支払い期限は請求書受領後30日以内に振込となります。（年度末でも同様）ご承諾いただけますでしょうか。	了承します。
12	弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承くださいいただけますでしょうか。（自動販売機・施設内の売店等）	了承します。
13	毎月の請求書は各施設を1枚にまとめた一括の請求書、または各施設につき1枚の請求書発行方法のみとなりますが問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
14	複数施設のうち指定の施設のみを1枚にまとめて発行するグループ請求書の発行には対応できません。ご了承くださいいただけますでしょうか。	了承します。

	質 問	回 答
15	燃料費調整単価は東京電力エナジーパートナー様の算定諸元である「燃料費調整額＝燃料費調整単価（ベーシックプラン）＋市場価格調整単価（ベーシックプラン）」の時間別燃料費調整単価にて算出適用しております。ご了解いただけますでしょうか。	問題ありません。
16	当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生した」事により、協議に応じていただくことは可能でしょうか。	協議は可能です。
17	契約電力500kW以上の栃木県鬼怒川上流流域下水道県央浄化センター様におきまして、電力会社様への申請期限に間に合わないため現在の1189kWでの契約となりますがよろしいでしょうか。	問題ありません。
18	【県央浄化センター】 契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合) 併せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。	現在、設備増設工事（令和8年6月末完了予定）の施工中ですが、契約電力の変更は生じない見込みです。 また、契約電力変更時に協議することについて了承します。
19	【県央浄化センター】 契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者へ却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承くださいませでしょうか。	了承します。
20	【県央浄化センター】 契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2024年1月 〇〇kW	県央浄化センター 契約電力：1,189kW 最大需要電力実績 令和6(2024)年9月 1,133kW
21	上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書に記載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約電力でのご契約が必須となりますでしょうか。	必須ではありません。
22	施設において建築・増築にかかる移転はありますでしょうか。	建築・増築による移転の予定はありません。
23	供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。	予定はありません。

	質 問	回 答
24	契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。	了承します。
25	契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議をおこなっていただくことをご了承いただけますでしょうか。	了承します。
26	開札結果について公開方法・範囲を教えてください。 あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡は可能でしょうか。	電子入札者全員あて、落札決定直後に電子入札システムで落札通知書が送信されます。 紙入札者へはその後電子メールにて落札通知書を送信します。 落札通知書には、落札業者、落札金額が記載されます。 後日、栃木県公報にも掲載されます。 また、入札情報システム上で応札者、応札額、落札者等の詳細が確認できます。 問合せには可能な範囲で回答します。