北那須水道用水供給事業水質検査記録(令和5(2023)年3月)

1　水質基準項目

	項目	採水地点 / 採水時刻	原水 09:12	浄水 09:25	戸田 10:45	高林 10:20	塩原 11:10	西那須野 11:40	大田原 12:15	水質基準	報告下限値
	気温	(℃)	14.0	14.0	7.2	7.8	5.8	12.0	11.2	―	―
	水温	(℃)	5.0	5.5	4.8	4.8	4.4	5.0	5.0	―	―
1	一般細菌	(集落/mL)	2	0	0	0	0	0	0	100 以下	0
2	大腸菌	(MPN/100mL)	19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	10 以下	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.8 以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 以下	0.1
14	四塩化炭素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.002 以下	0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.05 以下	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.04 以下	0.004
17	ジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.02 以下	0.002
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.0005
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
20	ベンゼン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.01 以下	0.001
21	塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6 以下	0.06
22	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下	0.002
23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.06 以下	0.001
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03 以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
26	臭素酸	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下	0.001
27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.1 以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03 以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.03 以下	0.001
30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.09 以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.08 以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2 以下	0.01
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 以下	0.01
35	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.7	9.2	9.7	9.8	9.5	9.5	9.4	200 以下	1.0
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 以下	0.001
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	200 以下	1.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	38	41	41	42	41	41	41	300 以下	1
40	蒸発残留物	(mg/L)	87	96	97	102	101	109	101	500 以下	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 以下	0.02
42	ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 以下	0.005
45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.005 以下	0.0005
46	有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3以下	0.3
47	pH値	―	7.1	7.0	7.0	6.7	6.8	6.9	6.9	5.8以上8.6以下	―
48	味	―	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	―
49	臭気	―	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	―
50	色度	(度)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
51	濁度	(度)	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2以下	0.1
	判定		－	適	適	適	適	適	適	―	―