

## 水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

鬼怒水道事務所(平成25年度)

天日乾燥床 に移した日※	測定値(ベクレル/kg)		検体採取日
	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134・137	
H25.3.19	計測せず	151	H25.6.17
H25.3.21	計測せず	163	H25.6.17
H25.7.17	計測せず	130	H25.8.26
H25.7.18	計測せず	224	H25.8.26
H25.7.25	計測せず	117	H25.8.26
H25.7.26	計測せず	143	H25.8.26

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。