

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

鬼怒水道事務所(令和6(2024)年度)

天日乾燥床 に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R5.10.23	76	R6.5.17
R5.11.9	19	R6.5.17
R6.1.30	34	R6.5.17
R6.1.31	24	R6.5.17
R6.3.27	検出せず	R6.8.2
R6.3.28	検出せず	R6.8.2
R6.7.2	12	R6.11.14
R6.7.5	11	R6.11.14
R6.7.12	11	R6.11.14

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。