

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

鬼怒水道事務所(令和8(2026)年度)

天日乾燥床 に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R7.8.14	26	R8.4.23
R7.11.18	11	R8.4.23
R7.12.18	15	R8.6.23
R8.2.2	12	R8.6.23
R8.2.3	検出せず	R8.6.23
R8.2.4	11	R8.6.23

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。